



No	品名	MODEL	寸法 (mm)			台数	配管口径 (A)			ガス 口径 (A)	消費熱量 (kW)	電気			フ ィ ド	
			間口	奥行	高さ		給水	給湯	排水			1φ100V (kW)	1φ200V (kW)	3φ200V (kW)		
1	シェルフ (ベンチ4段)	CSU41367V	810	610	1830	1										
2	シェルフ (ベンチ4段)	CSU41367V	810	610	1830	1										
●3	二槽シンク付台		1400	630	850	1	15×2	15×2	50×2							
●4	冷凍冷蔵庫	FR1565FH	1500	650	1950	1			50			0.208				
5	シェルフ (ベンチ4段)	CSU44367V	810	610	1830	1						0.422				
6	台下戸棚	FTC1260	1200	600	850	1										
●7	台	FTP1260	1200	600	850	1										
●8	ガスフライヤー	FGF18NA	450	600	850	1				15	8.78 (0.63)					○
●9	台		1050	600	850	1										
●10	ガス炊飯器	RR-50S1	525	481	434	1				15	10.2 (0.733)					○
●11	炊飯カート		500	500	100	1										
●12	ガスコンベクションオーブン (3)	CR-10M (3)	470	610	600	1				15	2.14 (0.44)		0.1			○
●13	ガスレンジ	FRTL6-60A	600	600	450	1	15			20	31.8 (0.85)					○
●14	シンク付台		1200	600	850	1	15	15	50							
●15	ガスレンジ	FGR12-60AT	1200	600	850	1				25	38.3 (2.74)					○
●16	麺湯煎器	FJBP6A	800	600	800	1	15	25	25		18.8 (1.33)					○
17	欠番															
18	フードウォッシャー	FRWS1100B	1100	450	720	1										
●19	台下戸棚	FTCS1560	1500	600	850	1										
●20	ダストテーブル		1200	600	850	1										
●21	ソイルドテーブル		1200	830	850	1	15	15	50							
22	ラック・カラ		1000	350	180	1										
●23	ボックスタイプ洗浄機	FDW60CL	670	750	1420	1	15	25	32	15	11.3 (0.81)					4.0
●24	クリーンテーブル		1100	830	850	1										
●25	アイスメーカー	AIM-367	650	300	850	1	15			20			0.58			
26	冷蔵ショーケース	SSR-DX280G	500	535	1740	1							0.327			
27	欠番															
28	コーヒーメーカー	BR-901	200	220	320	1	15									
29	シェイクミキサー	MX-1818	100	200	400	1										
●30	ラックテーブル	FRF1260CA	1200	600	850	1				20						0.225
31	欠番															
32	欠番															
33	浄水器	AS-10L	710	350	150	1										
34	ガス瞬間湯沸器	32号タイプ	464	240	615	1	20	20		15	69.2 (4.85)		0.135			
35	ディスペンサー	DHY-663Y	150	160	110	1	15									

市立加西病院
 西館厨房機器配置平面図